



**СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
Район „Илинден“**



Район „Илинден“ е сертифициран по ISO 9001:2008



ДО  
КМЕТА НА СО – РАЙОН „ИЛИНДЕН“

СО Район Илинден  
Тел. 02/4397325 София 1309  
www.ilinden.bg  
N: РИ/18-ТД26-210  
от 20.02.2018



**ЗАЯВЛЕНИЕ**

от Ангелина Петрова - д-р /не "Магара" ООД/ (име, презиме, фамилия)  
ЕГН (БУЛСТАТ): 131470216, живущ/а на адрес: гр. София, ул. Кукуш  
2, Девалер Ангел Тауер, ет2, офис 1  
Телефон: 0899 838878, E-mail: .....

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,**

Моля да Ви уведомя изключително по лична връзка,  
всичко свързано с инвестиционното предложение:  
Трансфер на земята и обектите свързани с нея от адрес  
в ул. V-543, ч.б. 49 в м. Зона В-Н, О П-Н Илинден,  
гр. София, ул. Ген. Н. П. Болгаров 12

**Прилагам следните документи:**

- Заявлението до Кмета на СО Р-н Илинден
- Информацията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВДС
- Съгласие за землерес, лица и обществено
- .....
- .....

**Вид административна услуга (според срока за изпълнението ѝ):**

**Обикновена – до 14 дни      Бърза – до 5 дни      Експресна – до 2 дни**

(Моля, отбележете желанието от Вас вид административна услуга.)

Столична община е Администратор на лични данни с идентификационен номер 52258 и представител кмета на Столична община. Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл. 19 от ЗЗЛД, се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от Вас и могат да бъдат коригирани по Ваше искане. Достъп до информация за личните Ви данни е гарантиран в хода на цялата процедура. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредоставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на производството.

гр. София      С УВАЖЕНИЕ:.....  
Л. П.      2018 г.      /...../

До Кмет на СО Р-н Шипак  
Кмет на община/район/кметство

### УВЕДОМЛЕНИЕ

от "Лагра" ООД  
/име на възложителя – физическо лице/наименование на юридическото лице/

гр. София, ул. Петко С. Петков 6  
/седалище на юридическото лице

131470216  
/Булгетат/ /Данъчен номер/

Пълн пощенски адрес: гр. София, ул. Кукури 2, Бизнес парк Аполон  
Тауер, ет. 2, офис  
Телефон, факс, e-mail: 0899 83 88 78, lagra@lagrabg.com

Управител/директор на фирмата-възложител: Ангелина Петрова

Лице за контакти /име, телефон/: Ангелина Петрова 0899 838878

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/ 2003г., изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение:

Томлязахранване и админативна сградция на ИТМ. Офис  
в ИТМ V-543, кв. 49 В, м. Зона В-17, СО Р-н Шипак  
Местоположение: гр. София, ИТМ V-543, кв. 49 В, м. Зона В-17

Моля за Вашето становище относно реализацията на инвестиционното предложение, предвид устройствената зона, в която попада територията, както и относно проявения обществен интерес към него.

#### Прилагам:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС;
2. Обява, с която да бъде информирано засегнатото население на територията на Вашата община/район/кметство.

## Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

От Лагра“ ООД, с ЕИК 131470216, чрез управителя Ангелина Василева Петрова

***Във връзка с изискванията на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003г, изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение:***

Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ V-543, кв. 49В, м. “Зона В-17“, СО Р-н ”Илинден“, гр. София

**Местонахождение:** в УПИ V-543, кв. 49В , м.“Зона В-17“, СО Р-н ”Илинден“, гр. София

### **Данни за Възложителите:**

От Лагра“ ООД, с ЕИК 131470216, чрез управителя Ангелина Василева Петрова

### **2.Резюме на предложението :**

#### **2.1. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ.**

Топлопроводът, от който ще се захранва сградата започва от съществуващия топлопровод 2Ф426х6 на бул. „Димитър Петков“ положен в непроходим канал, съгласно предварителното проучване на „Топлофикация София“ ЕАД. Предвижда се отклонение от главната магистрала с шахта за спирателна арматура. Отклонението е с диаметър 2Ф114х4 над съществуващия топлопровод -паралелно с дължина 5,00 м, като се надгражда съществуващия канал. Каналът продължава след съществуващия излизайки под ъгъл 60<sup>0</sup> , като се изпълнява монолитно или от сглобяеми елементи с дължина 8,00 м. Каналът завършва с камера - размери 2,00х1,80х1,80м, в която ще се монтират спирателни сферични кранове, отводняване и ще се влиза през входящ люк. След кръстовището трасето на топлопровода продължава по ул. „Ген. Н.Г. Столетов“ с предварително изолирани тръби положени в пясъчна траншея с диаметър 2Ф114/200. Предвижда се неподвижна опора след камерата, и стартов компенсатор по трасето. Отклонението за сградата е с „Г“-отклонение 45<sup>0</sup> , предвижда се и шахта за спирателна арматура на него.

Отклонението за сградата пресича перпендикулярно улицата и влиза в абонатната станция на дълбочина 1,30 м и на разстояние от стената на сградата-6,35 м.

Трасето е показано подробно на черт. 1, 2, 3 съответно ситуация, надлъжен профил и монтажен план. То е съобразено с температурните разширения, данните за подземни комуникации, и възможност за включване на бъдещи консуматори.

За камерите, неподвижната опора и бетоновия канал да се гледа строително-конструктивната част.

**Строежът е III – та категория, съгласно чл.13, ал.2 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, във връзка с чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) /обн.ДВ бр. 72/2003 г., изм. и доп., бр.23 / 2011г./.**

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното намерение:**

*Няма съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното намерение.*

**4. Местоположение на площадката**

4.1. *Площадката за изграждане на топлопровода обхваща съществуващ сервитут с дължина 73,08 л. м.*

4.2. Географски координати:

4.3. Собственост

От Лагра“ ООД, с ЕИК 131470216, чрез управителя Ангелина Василева Петрова

*В близост до или около обекта няма и не се засяга защитена територия и територии за спазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие – няма. Не се налага или изисква нова и промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Трасето минава в съществуващ сервитут.*

5. Природни ресурси , предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

*С инвестиционното намерение не са предвидени за използване природни ресурси по време на строителството и експлоатацията. Теплопровода и отклоненията провеждат водни количества от съществуващата топлопреносна мрежа на гр.София, собственост на „Топлофикация - София”ЕАД.*

**6. Отпадъци, които се очаква да се генерират**

*При експлоатацията и строителството на топлопровода и абонатната станция не се генерират никакви отпадъци, защото той провежда условно чисти води отговарящи на нормативните изисквания за транспортиране на топлоносител .*

**7. Очаквани количества и тип отпадъчни води**

*Теплопровода провежда гореща вода 150<sup>0</sup>/70<sup>0</sup>С и налягане Ру 1,6 Мра, която е оборотна и се отвежда в съществуващата градска канализация; не може да провежда отпадъчни води, а само чисти такива за питейно – битови нужди, ако в него има отпадъчни води той не може да се експлоатира.*

Изготвил:

.....  
/ инж.Е.Жабицка/

# О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

..... "Лагра" ООД  
гр. София, ул. Круши 8, ДВН марка Ателис Тауер, ет. 2  
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

## СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение

за..... Топлозахранване и одноватна станция на  
ител. среда в УПИ V-543, кв. 49 В, м. Зона В-17,  
СО Р-н Младенец, гр. София, ул. Ген. А. Г. Савелов 12  
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти..... Ателина Петрова, ул. Круши 8, ДВН марка  
Ателис Тауер, ет. 2, оф. 11, тел. 0896 838878  
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618,  
бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10, e-mail: [riew-sofia@riew-sofia.government.bg](mailto:riew-sofia@riew-sofia.government.bg)

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС